

Bâtiment certifié

PASSIF

Besoins en chauffage (en énergie finale)

< 15 kWh/m².an

Certificat n° 2016 - 27

Le bâtiment « **Maison d'habitation de M. et Mme Gaudion** » situé à 90 Joncherey est une construction pourvue d'une enveloppe à isolation renforcée, de menuiseries extérieures et d'équipement de ventilation performants qui remplit les exigences de la Fédération Française de la Construction Passive suivantes :

- Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m².an (énergie finale)
- Etanchéité à l'air à 50 Pascal inférieure à 0,6vol/h
- Consommation globale de la construction inférieure à 120 kWh_{EP}/m².an (énergie primaire)

A ce titre, ce bâtiment peut recevoir la désignation « **Bâtiment passif certifié FFCP** » garantissant un niveau de confort thermique et une qualité de l'air exceptionnels pour ses occupants.

Saverne, le 28 juin 2016

Le Président,
Jean-Claude TREMSAL



Fédération Française de la Construction Passive

Espace Eco - Entreprenant

21, rue des Rustauds

67700 MONSWILLER

☎ 09 72 34 89 59

contact@fedepassif.fr - www.fedepassif.fr